



OFÍCIO/SUP/1054/2021
(DAEE-EXP-2021/00948) (Pede-se o uso desta referência)

São Paulo, 30 de setembro de 2021

06.01.10.03

Senhor Presidente,

Em atenção à Deliberação CBH-SMT 435, datada de 27/8/2021, levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria que após análise dos documentos apresentados (correio eletrônico datado de 30/8/2021), manifestamos a seguir, quanto ao Item 1, do Anexo I, da referida Deliberação, acrescentando propostas e sugestões:

- Que o Grupo de Trabalho da Crise Hídrica - GT-CH, com o apoio da empresa Votorantim Energia S.A., gestora da geração de energia elétrica da UHE Itupararanga, elabore um “Boletim Técnico Diário” com informações sobre a aplicação da regra operativa proposta, contendo, entre outros, vazões médias diárias afluentes e defluentes, cota e volume útil do reservatório medidos ao final de cada período de 24 horas, a vazão média defluente prevista para o dia seguinte e relatos das ocorrências constatadas e medidas corretivas tomadas, com informações dos demais pontos de controle e monitoramento.
- O Boletim Diário deverá ser encaminhado à Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT do DAEE, por meio do endereço eletrônico <bmt@daee.sp.gov.br>, e divulgado por disponibilização no site da FABH-SMT para o acompanhamento das ações até o término da regra operativa proposta.
- O GT-CH deverá acompanhar as ações da Votorantim Energia no monitoramento de situações que impossibilitem a realização de captações, reavaliando as regras operativas sempre que necessário e informando a BMT/DAEE.
- O GT-CH precisará acompanhar, em conjunto com a Votorantim Energia, o comportamento das vazões defluentes do reservatório por meio dos registros do posto fluviométrico UHE Itupararanga-Jusante, de prefixo 62510100, verificando o atendimento às demandas de usuários dos trechos do Rio Sorocaba a jusante da UHE. Se necessário, as descargas deverão ser alteradas em pulsos de 0,25 m³/s, para mais ou para menos.

Ilustríssimo Senhor
LAERTE SONSIN JÚNIOR
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT
SOROCABA - SP
DPO/fab

47

